

Włoszczowa 09.08.2016r.

FIP.271.1.10.2016 AM5

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

dot. zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 397024 T ul. Słonecznej we Włoszczowie”

W związku z otrzymanym w dniu 09.08.2016r zapytaniem o treści:

„W zamieszczonej na stronie internetowej dokumentacji przetargowej w projekcie oraz w specyfikacjach SST znajduje się zapis dotyczący wykonania nawierzchni z warstwy ścieralnej AC11S a w przedmiarze robót podana jest warstwa ścieralna z mieszanki SMA 11 proszę o odpowiedź z jakiej masy należy wykonać i wycenić warstwę ścieralną?

Odpowiedź

Należy wycenić i wykonać nawierzchnię zgodnie z projektem oraz zapisami specyfikacji SST tzn. z masy **AC11S**. Przedmiar należy traktować jako informację pomocniczą co do zakresu rzeczowego zadania.

po. Kierownik Zamawiającego

inż. Ryszard Czajński