

WA.ZUZ.3.421.55.2018.MS

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 22 czerwca 2018 r., została wydana decyzja znak: WA.ZUZ.3.421.55.2018.MS udzielająca na rzecz Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, pozwolenia wodnoprawnego na:

- a) odbudowę obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych, tj. obudowy studni głębinowej w Kurzelowie, gm. Włoszczowa istniejącej na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 947/1, służącej do ujmowania wód podziemnych dla potrzeb wodociągu Jeżowice-Kurzelów, gm. Włoszczowa.
- b) wykonanie w obrębie działki nr 947/1 wylotu kanału PCV o średnicy Dz 160 mm, służącego do odprowadzania do zbiornika chłonnego w obrębie przedmiotowej działki wód przelewowo-spustowych (czystych) ze zbiornika wyrównawczego.
- c) pobór wód podziemnych z ujęcia w Kurzelowie ujmującego górną kredowy poziom wodonośny przy pomocy studni wierconej o głębokości 51 m, stanowiący studnię awaryjną ujęcia w Dankowie Małym w ilości:

$$Q_{\max/h} = 26,6 \text{ m}^3/h$$

$$Q_{\text{sr/d}} = 345,65 \text{ m}^3/d$$

$$Q_{\max/rok} = 126\,162,25 \text{ m}^3/rok$$

- d) odprowadzenie do ziemi (zbiornika chłonnego), w obrębie działki 947/1, położonej w Kurzelowie, wód przelewowo – spustowych ze zbiornika wyrównawczego.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im zapoznanie się z zebranymi materiałami, wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentami w powyższej sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim pokój nr 116a w godz. 7:30 – 14:30 **w terminie 14 dni** od dnia otrzymania niniejszego pisma.


DYREKTOR
Magdalena Filipiak

Dostępne publicznie:

1. Gmina Włoszczowa
2. Starostwo Powiatowe we Włoszczowie
3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim.