



Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

NIP 6090071419, REGON 260733356

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, REGON 260733356
Sąd Rejonowy dla M. St. Włocławek, XII KRS 0000490379
TE. 4130.30.2018

14. 06. 2018

Włoszczowa.....



Inwestor:

DOM KULTURY
we Włoszczowie
ul. Wiśniowa 19
29-100 Włoszczowa

dot. : warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej do

projektowanej rozbudowy Domu Kultury o salę taneczną z zapleczem zlokalizowanej na działce nr ewid. 5222 w miejscowości Włoszczowa ul. Wiśniowa 19.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.05.2018 r. podajemy warunki na jakich należy zaprojektować i wykonać przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i deszczowe do nieruchomości j.w:

A. WARUNKI TECHNICZNE :

I. Przyłącze wodociągowe.

1. Zasilanie w wodę należy zaprojektować z istniejącego budynku Domu Kultury.
2. Pomiar zużycia wody istniejącym wodomierzem zainstalowanym w budynku.

II. Przyłącze kanalizacyjne.

1. Przyłącze kanalizacyjne zaprojektować i wykonać w nawiązaniu do istniejącej studzienki kanalizacyjnej o parametrach 242.21 zlokalizowanej w dz. nr ewid. 4380 (pas drogowy, ul. Wiśniowa).
2. Projektowane przyłącze (przykanalik) wykonać z rur litych PVC-U – średnica wg obliczeń.
3. Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione.
4. Kanalizowanie piwnic budynku wymaga zainstalowania urządzeń przeciwwzalewowych na instalacji wewnętrznej
5. Piony instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

III. Przyłącze kanalizacji deszczowej.

1. Odprowadzenie wód deszczowych zaprojektować w nawiązaniu do istniejącej studzienki sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w działce nr ewid. 4380 (pas drogowy, ul. Wiśniowa) o parametrach 242.22.
2. Przyłącze zaprojektować i wykonać bezkolizyjnie dla istniejącego uzbrojenia terenu. Średnica przyłącza wg obliczeń.
3. Odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do kanalizacji deszczowej jest zabronione.

B. WARUNKI FORMALNO-PRAWNE:

- Opracowanie dokumentacji zlecić do biura projektów lub osobie fizycznej posiadającej uprawnienia projektowe w branży sanitarnej. Opracowaną dokumentację uzgodnić branżowo w Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Wiejskiej 55.
- Roboty zlecić do wykonania firmie lub osobie fizycznej posiadającej uprawnienia budowlane w branży sanitarnej.
- Włączenia w istniejące studzienki można dokonać tylko w obecności pracownika Zakładu po

wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu terminu.

- Wykonane przyłącza podlegają odbiorowi technicznemu przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
- Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, której 1 egz. opatrzone klauzulą o przyjęciu do zasobów geodezyjnych PODGiK Starostwa Powiatowego we Włoszczowie należy przekazać do tut. Zakładu
- Na prowadzenie prac w pasie drogowym należy uzyskać zgodę od zarządcy drogi.

001 30 11

Z up. PREZESA

inż. Czesław Dominik
KIEROWNIK DZIAŁU
TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNEGO