


OZNACZENIA:

- Nawiew
- Wywiew
- Wywiew z szatni
- Wywiew z łazienek
- Wywiew z łącznika
- Wywiew z projektora
- Klimatyzacja

- WD1 — Do went. dach Ø250 o wydajności -370m³/h, 150 Pa, Pobór mocy 24W
- WD2 — Do went. dach Ø250 o wydajności -270m³/h, 150 Pa, Pobór mocy 24W
- WD3 — Do went. dach Ø125 o wydajności -100m³/h, 150 Pa, Pobór mocy 47W
- WD4 — Do went. dach Ø125 o wydajności -200m³/h, 150 Pa, Pobór mocy 47W



Centrala zewnętrzna o wydajonści 3850/3190 m³/h, 350 Pa, Regenerator obrotowy, komora mieszania, chłodnica z bezpośrednim odparowaniemi z funkcją grzania, moc elektr.nom. 2x1,5kW

UWAGI.
1. Prawa autorskie zastrzeżone
2. Wymiary sprawdzić na budowie. Wszelkie niezgodności skonsultować z głównym projektantem.
3. Niniejszy rysunek stanowi integralną część wielobranżowego projektu budowlanego i należy rozpatrywać go łącznie z opisem technicznym i projektami branżowymi


głównyprojektant
PRZEMYSŁAW SOKOŁOWSKI BIURO ARCHITEKTONICZNE
ul. Niecała 8/3, 25-305 Kielce
tel. 510-322-986
www.architektpsba.pl


nazwa i adres obiektu budowlanego
Dom Kultury we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19
działka nr ew. 5222 obręb 06

tytuł projektu
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU KULTURY WE WŁOSZCZOWIE O SALĘ TANECZNĄ I POMIESZCZENIA TOWARZYSZĄCE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ROZBIÓRKĄ GARAŻU

inwestor
Dom Kultury we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 19


opracował
Piotr Zieliński
ul. G.Zapolskiej 5
25-435 Kielce
tel. 41-36-26-414

projektant/nr uprawnień/podpis
mgr inż. Piotr Zieliński
nr uprawnień KI 131/96

sprawdzający/nr uprawnień/podpis
mgr inż. Agata Zielińska
nr uprawnień KL 107/2001

współpraca
mgr inż. Monika Haba
inż. Edyta Dziewięcka


| branża | data | faza proj. | skala |
|---|---|---|---|
| sanit. | 06.2018 | PB | 1:100 |

temat rysunku
**RZUT DACHU- Instalacja wentylacji i kanalizacji**

nr rysunku
**S06**