

Włoszczowa, dnia 23.12.2019r.

Znak: FIP.0003.30.2019.MN

Pan Marek Gołda
Radny Rady Miejskiej
we Włoszczowie

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną w dniu 09.12.2019r. dotyczącą osadzenia i włączenia do kanalizacji deszczowej na Osiedlu Brożka 26 – studzienki ściekowej na działce nr 7012/3 należącej do Gminy Włoszczowa w związku ze skargami mieszkańców budynku wielorodzinnego os. Brożka 26 na zalewanie piwnic wodami opadowymi i roztopowymi oraz braku odprowadzenia tych wód w planach jak też realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka informuje co następuje:

- realizowane obecnie zadanie p.n. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Brożka we Włoszczowie” stanowi odwodnienie dróg os. Brożka i umożliwia podłączenie odwodnienia przyległych terenów sąsiednich, w tym terenów przy blokach nr 26, 22 i 25,
- w związku z powyższym, zadanie odwodnienia terenów dz. nr ew. 7007/1 na której znajduje się blok nr 26 i dz. nr ew. 7012/1 na której znajduje się blok nr 22, jest zadaniem właścicieli powyższych działek,
- wybudowana kanalizacja deszczowa w drodze osiedlowej os. Brożka, naprzeciw bloków nr 25 i 26, uzbrojona jest na odcinku o długości 50 m, w trzy studnie kanalizacji deszczowej, umożliwiające odwodnienie terenów sąsiednich z odprowadzeniem wód do w/w studni,
- teren działki nr ew. 7012/3 stanowi naturalny odbiornik wód spływających z terenów od strony południowej,
- podnoszony w interpelacji problem zalewania piwnic w bloku nr 26 wskazuje na prawdopodobny zły stan techniczny izolacji pionowych ścian przyziemia budynku jak również izolacji poziomych podposadzkowych,
- powyższe stwierdzenie wynika z faktu iż problem zalewania piwnic nie występuje w sąsiednich blokach nr 25, 22, 20 a jedynie w bloku nr 26,
- wykaz interwencji jednostek Państwowej Straży Pożarnej mówi, że interwencje związane z wypompowywaniem wody z piwnic budynku spowodowane gwałtownymi opadami atmosferycznymi i przybojem wód występowały w okresie od 2001 – 2010 roku (7 interwencji), obecnie nie występują.

Reasumując, należy stwierdzić, że realizacja odwodnienia terenów dz. nr ew. 7007/1 na os. Brożka we Włoszczowie i budynku nr 26 położonego na jej terenie, jest zadaniem właścicieli w/w działki.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie
- 3) a/a

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Włodzisław Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego