

PIĘTRO NUMER I NAZWA POMIESZCZENIA / ROOM NUMBER AND NAME		POW. / AREA m^2
2.01	KLATKA SCHODOWA	9,46
2.02	HALL GŁÓWNY + KOMUNIKACJA	93,90
2.03	SEKRETARIAT	21,47
2.04	ANEKS SOCJALNY	5,33
2.05	POMIESZCZENIE BIUROWE	19,06
2.06	POMIESZCZENIE BIUROWE	17,30
2.07	ARCHIWUM	6,69
2.08	POMIESZCZENIE MASAŻU	20,10
2.09	WC PERSONELU	5,04
2.10	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE + BIELIZNA BRUDNA	2,46
2.11	WC DAMSKI PRZYSTOSOWANY DLA OS.NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,01
2.12	WC MĘSKIE	11,58
2.13	WIDOWNIA dla 175 os.	95,31
2.14	KOMUNIKACJA	24,64
2.15	POKÓJ GOŚCINNY	19,20
2.16	ŁAZIENKA	3,48
2.17	POKÓJ GOŚCINNY	19,20
2.18	ŁAZIENKA	3,48
2.19	POKÓJ GOŚCINNY	19,20
2.20	ŁAZIENKA	3,48
2.21	POKÓJ GOŚCINNY	19,20
2.22	ŁAZIENKA	3,48
2.23	POKÓJ GOŚCINNY	19,20
2.24	ŁAZIENKA	3,48
2.25	POKÓJ GOŚCINNY	18,96
2.26	ŁAZIENKA	3,37
2.27	KLATKA SCHODOWA	12,36
2.28	SALA BUFETU SUCHEGO	23,40
2.29	BUFET	7,71
2.30	ZAPLECZE BUFETU	10,02
2.31	KOMUNIKACJA	4,92
2.32	MAGAZYN	3,05
2.33	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,18
2.34	POMIESZCZENIE SOCJALNE	6,77
2.35	WC	3,15
2.36	POMIESZCZENIE BIELIZNY CZYSTEJ	2,09
	SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ PIĘTRA	548,73

2.37	KLATKA SCHODOWA - ZEWNĘTRZNA	10,40

ZAKRES RZECZOWY:

- przewód YDYżo 3x2,5mm2, L=1650m
- przewód YKYżo 3x2,5mm2, L=20m
- przewód YDYżo 5x10mm2, L=20m
- rurka RS25, L=105m
- rurka RS50, L=20m

LEGENDA:

- PEL — Puszka p/t 5–krotna: 2xDATA 230V; 2x230V; 2xRJ45 – 16 szt. – przewody prowadzone p/t
- 2 — Gniazdo 230V – podwójne (L+N+PE) p/t lub n/t – 56 szt.
- Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t lub n/t IP44 – 10 szt.
- 2 — Gniazdo 230V – podwójne (L+N+PE) p/t lub n/t IP44 – 26 szt.
- TL — wypust 1f 230V (L+N+PE) z oznaczeniem obwodu i mocą
- 3L — wypust 3f 400V (3P+N+PE)z oznaczeniem obwodu i mocą
- Koryto kablowe 250H50 – 10m wraz z osprzętem systemowym
- Koryto kablowe 120H50 – 70m wraz z osprzętem systemowym

– Instalacja gniazd wtykowych 230V YDYżo 3x2,5mm2 p/t (korytarze i pomieszczenia wys. montażu 0,3m) (pomieszczenia "mokre" montażu nad ujęciami wody (w strefie 2)

– Instalacja siłowa 400V YDYżo lub YKYżo (pięciożyłowe) p/t
  – gniazda 16A zasilic przewodem YD(K)Yżo 5x4 mm2
  – gniazda 32A zasilic przewodem YD(K)Yżo 5x6 mm2

Wentylatory kanałowe typu EDM II klasy ochronnosci zasilic przewodem YDY 2x1,5mm2 z obwodu osw. danego pom.

Dopuszcza się zmianę ilości i lokalizacji gniazd wtykowych w przypadku zmiany lokalizacji urządzeń

RZUT PIĘTRA

skala 1:100

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE TN–S

ZMIANA REVISION	OZNACZENIE ZMIAN DESCRIPTION	DATA ZMIANY DATE	PODPIS SIGNATURE
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

NAZWA I ADRES INWESTYCJI PROJECT NAME AND ADRESS

BUDOWA KRYTEGO BASENU
WE WŁOSZCZOWIE
UL. WIŚNIOWA

INWESTOR INVESTOR

GMINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
tel. (041) 39 42 669 fax. (041) 39 42 339

GENERALNY PROJEKTANT GENERAL DESIGNER

ARCAD S.A.A.
ARCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
25-553 Kielce, UL. Klonowa 55
TEL. /041/ 343 64 60/61; FAX /41/ 343 64 62
E-MAIL: biuro@arcad-projekty.pl

PROJEKTOWAŁ DESIGNED	Mgr inż. Piotr Kuchniak SWK/0145/POOE/O4	
OPRACOWAŁ DRAWN	Inż. Rafała Guzera Mgr inż. Przemysław Bielecki	
SPRAWDZIŁ CHECKED	Mgr inż. Teodor Kuchniak 13/KL/75	
OBIEKT OBJECT	KRYTY BASEN	
BRANŻA BRANCH	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
FAZA PROJEKTU STAGE	PROJEKT WYKONAWCZY	
NAZWA RYSUNKU DRAWING NAME	RZUT PIĘTRA	
SKALA / SCALE	1:100	
FORMAT / SIZE	-	
DATA / DATE	02.2009	
NR PROJEKTU / PROJECT NO		
NR RYS. / DRAWING NO	PW-05/IE	
ZMIANA / REV	-	

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH