



- skrzynka pobieracza z zaciskami kontrolnym połączono przewodem odprowadzającym ze zwodami poziomymi prowadzonymi w rurze pod elewacją - 9 szt.
- połączenie uzłonu - zocisk krzyżowy lub spaw zabezpieczony smorem - 114 szt.
- drugi słupowy fi 8 mm słupowy ocynkowany D/FeZn 8 mm - 300 m.

na różnych poziomach dachu, łagodne przejście pomiędzy po

- Sztuka z osprzętem systemowym firmy SPINPOL - "ANTY-GROM" - 12 szt.

THESE MONUMENTS ARE
THE PROPERTY OF THE
NATIONAL MONUMENTS
SERVICE

- maszt wolnostojący L=2m z podstawą betonową - 1 szt.

Wszystkie elementy metalowe, kanady wentylacyjne podłączyć do instalacji odgromowej dachu, konstrukcje słupów poliwęglanych między sobą i do instalacji odgromowej. Dla central wentylacyjnych N1-N11 oraz N2-N22 zastosowano instalacje odgromową systemową firmy SPINPOL – "ANTY-GROM"

skala 1:100

ZMIANA REWIZYJN	OPISOWANIE ZMIAN	DATA ZMIANY	PODS PISANIE
--------------------	------------------	-------------	-----------------

<p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p> <p> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> </p>

MAZOWIA ADRES INWESTYCJA
PROJECT NAME AND ADDRESS

BUDOWA KRYTEGO BASENU
WE WŁOSZCZOWIE
UL. WIŚNIOWA

GMINA WL. OŚCZCZOWA
 ul. Partyzanów 14, 29-100 Woszczowa
 tel. (041) 39 42 669 fax. (041) 39 42 339

[illegible]

NIJIEJSZE OPRAWOCHOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWAMI POZOSTAŁYCH