

ZAKRES RZECZOWY:

- przewód YDY 4x1,5mm2, L=100m
- przewód YDYżo 3x1,5mm2, L=470m
- przewód YDYżo 3x2,5mm2, L=150m
- przewód YDYżo 5x1,5mm2, L=125m
- przewód YDYżo 5x2,5mm2, L=65m
- przewód YDYżo 5x16mm2, L=100m
- rurka BSSH25, L=825m
- rurka BSSH32, L=65m
- rurka SV75, L=100m

LEGENDA:

- kabel grzejny (na instalacji c.t.) Thermaflex Electro Thermalint – 212m z podaną długością odcinka kabla
- wypust 1f 230V (L+N+PE) zasilający kabel grzejny – PKG
- wypust 1f 230V (L+N+PE) wprowadzić na zaciski urządzenia
- wypust 3f 400V (3P+N+PE) wprowadzić na zaciski urządzenia

RZUT DACHU

skala 1:100

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
W UKŁADZIE TN–S

ZMIANA REVISION	OZNACZENIE ZMIAN DESCRIPTION	DATA ZMIANY DATE	PODPIS SIGNATURE
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	

NAZWA I ADRES INWESTYCJI
PROJECT NAME AND ADRESS

BUDOWA KRYTEGO BASENU
WE WŁOSZCZOWIE
UL. WIŚNIOWA

INWESTOR
INVESTOR

GMINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
tel. (041) 39 42 669 fax. (041) 39 42 339

GENERALNY PROJEKTANT
GENERAL DESIGNER

ARCAD S.K.A.
ARCAD Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
25-553 Kielce; UL. Kłonowa 55
TEL. /041/ 343 64 60/61; FAX /41/ 343 64 62
E-MAIL: biuro@arcad-projekty.pl

PROJEKTOWAŁ DESIGNED	Mgr inż. Piotr Kuchniak	SWK/0145/POOE/O4	
OPRACOWAŁ DRAWN	Inż. Rafała Guzera Mgr inż. Przemysław Bielecki		
SPRAWDZIŁ CHECKED	Mgr inż. Teodor Kuchniak	13/KL/75	

OBIEKT OBJECT	KRYTY BASEN
BRANŻA BRANCH	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
FAZA PROJEKTU STAGE	PROJEKT WYKONAWCZY
NAZWA RYSUNKU DRAWING NAME	RZUT DACHU

SKALA / SCALE	FORMAT / SIZE	DATA / DATE
1:100	-	02.2009
NR PROJEKTU / PROJECT NO	NR RYS. / DRAWING NO	ZMIANA / REV
	PW-06/IE	-

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH