

***Odpowiedzi do uwag zawartych w protokole  
Rady Technicznej nr 13/09 z dnia 28.01.2009***

Ad. 1 W obliczeniach poprawiono i przyjęto 20% wartości prądu ziemnozwarciowego,

Ad. 2 Inwestor przed podpisaniem umowy przyłączeniowej dostarczy instrukcję ruchu i eksploatacji urządzeń, opracowaną zgodnie z warunkami przyłączenia,

Ad. 3 Do projektu wykonawczego dołączono zakres rzeczowy – wykaz podstawowych materiałów po stronie SN. Na etapie podpisywania umowy przyłączeniowej Inwestor dołączy wypis z rejestru gruntów wraz z właściwymi zgodami właścicieli.

Z poważaniem:

Piotr Kuchniak