

PZM.271.1.1.2011.PK1

***Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ***

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro na zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rekreacji i sportu w miejscowościach: Konieczno, Kurzelów, Czarnca, Bebelno Kolonia, Bebelno Wieś i Rogienice”.

**Zapytanie 1.**

Jaka nawierzchnia przewidziana jest na terenie placu zabaw ? (z trawy, żwiru, piasku czy poliuretanowa ?). Prosimy o określenie jaką powierzchnię będzie zajmowała nawierzchnia.

**Zapytanie 2.**

Czy urządzenia zabawowe muszą być wykonane z drewna akacji, czy też można zaproponować urządzenia o zbliżonych rozmiarach, tożsamej funkcji wykonane z innych rodzajów drewna, jednak w technologii umożliwiającej ich długotrwałe użytkowanie ? Na przykład z drewna klejonego sosnowego montowane na kotwach metalowych, ewentualnie konstrukcje modrzewiowe osadzone za pomocą stóp dębowych ?

**Zapytanie 3.**

W przedmiarach robót dotyczących miejscowości Konieczno i Rogienice jako podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową przewidziano beton. Tymczasem w projekcie technicznym istnieje informacja o warstwie ET. Prosimy o sprecyzowanie jaka podbudowa powinna być położona ?

**Odp. 1.**

Place zabaw należy wykonać na istniejącej nawierzchni gruntowej. W wycenie należy uwzględnić koszty uporządkowania powierzchni zgodnie z dokumentacją projektową polegające na wyrównaniu nawierzchni, uporządkowaniu terenu z ewentualnych zanieczyszczeń w postaci kamieni. Koszty przygotowania nawierzchni pod urządzenia zabawowe oraz uporządkowanie terenu placów zabaw należy w kalkulować w ceny zabawek według wskazanych pozycji przedmiarowych. Wymiary placów zabaw zostały określone w dokumentacji technicznej.

**Odp. 2.**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowanie w trakcie realizacji zamówienia innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że posiadają one parametry nie gorsze niż materiały i urządzenia określone w tej dokumentacji. Zamawiający dopuszcza ewentualne niewielkie zmiany w wyglądzie zaprojektowanych elementów placów zabaw w wymienionym zakresie rzeczowym przy jednoczesnym zachowaniu celów projektu.

**Odp. 3.**

W przypadku boisk do piłki siatkowej w miejscowościach Konieczno i Rogienice do opracowania kosztorysu inwestorskiego należy przyjąć podbudowę z betonu zgodnie z przedmiarem robót.