

Włoszczowa 16.03.2017 r.

FIP.271.1.3.2017 AM5

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

Dot. przetargu pn. „Modernizacja istniejących obiektów sportowych w Gminie Włoszczowa”.

W związku ze skierowanym do Zamawiającego w dniu 15.03.2017 r. e-mailem zapytaniem dotyczącym w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

Pytanie nr 1:

1. Szanowni Państwo wnosimy o zmniejszenie parametru grubość włókna z 650 mikronów do minimum 360 mikronów.

Z doświadczenia wiemy, iż trawy o tak wysokim parametrze grubości włókna jak 650 mikronów są mierzone nie w poprzek włókna tylko wzdłuż włókna, co jest celowym wprowadzeniem w błąd zamawiającego. W ten sposób zwiększa się parametr jedynie „na papierze”, a w rzeczywistości proponowany produkt spełnia standardowe wymagania o czym świadczą pozostałe wymagane parametry nawierzchni.

Jeżeli natomiast w rzeczywistości grubość włókna mierzonego w poprzek miałaby tak wysoki parametr (650 mikronów) wiązałoby się to z otrzymaniem bardzo grubego, sztywnego i twardego materiału (włókna), które charakteryzowałaby nadmierna sztywność i możliwość występowania poważnych otarć skóry u osób grających na boisku. Ponadto włókna posiadające grubość 650 mikronów byłoby bardzo twarde, a w konsekwencji łamliwe.

W rezultacie niemożliwym byłoby użytkowanie takiego obiektu. Nadmieniamy, że tak wysoka grubość włókien określona w projekcie zmniejszy konkurencyjność postępowania ponieważ pomimo spełnienia pozostałych parametrów, gro wykonawców z odpowiednim doświadczeniem przy realizacji podobnych postępowań nie będzie mogło złożyć oferty.

Przedział grubości mikronów dla traw syntetycznych monofilowych waha się w granicach 320-360 mikronów. Jest to najbardziej optymalna grubość dla tego rodzaju włókna. **Grubość włókna rekomendowana i uznana za najbardziej optymalną przez Instytut Techniki Budowlanej wynosi 300 mikronów a federacja FIFA 320.**

Wnosimy zatem o zmianę parametru z min 650 mikronów na min 360 mikronów. Co jest standardową wielkością dla tego rodzaju traw syntetycznych.

Odpowiedz nr 1:

Na podstawie opinii projektanta Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia grubości włókna dla sztucznej trawy do 360 mikronów przy zachowaniu pozostałych parametrów pod warunkiem spełnienia standardu „FIFA 1 STAR”.


ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr inż. Sławomir Owczarek