

GMINA WŁOSZCZOWA
ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa
REGON 143291009923
NIP 6090002217

Włoszczowa, 2019-04-29

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie”.

W związku ze skierowanymi do Zamawiającego w dniu 19.04.2019r. pytaniami dotyczącymi w/w postępowania przetargowego, zgodnie z zapisem art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, poniżej zamieszczam pytanie wraz z odpowiedzią:

8. *Działając na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:*

Dotyczy kanalizacji deszczowej

Czy zamawiający uzna za równoważny separator koalescencyjny o parametrach:

- separator koalescencyjny wyposażony w pakiety lamelowe,*
- separator o przepływie nominalnym 20 dm³/s,*
- i przepływie maksymalnym 200 dm³/s,*
- zbiornik separatora żelbetowy,*
- średnica zewnętrzna zbiornika Dz 1800 mm.*

Proszę o uzupełnienie dokumentacji o profil kanalizacji, na którym znajduje się separator i osadnik.

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za równoważny separator koalescencyjny o ww. parametrach technicznych pod warunkiem umiejscowienia w płycie pokrywowej wjazdu o średnicy min. fi 600 mm klasy D400 oraz wyposażonego w autozamknięcie, wkład koalescencyjny, obejście burzowe (by-pass) min. x5 lub x10. Jednocześnie informujemy że podstawowe parametry techniczne separatora i osadnika zostały określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych załączonej do postępowania.

Zamawiający nie jest w posiadaniu innej dokumentacji technicznej zawierającej profil kanalizacji deszczowej na którym znajduje się separator i osadnik.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Włodzimierz Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego