

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówienia o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro**

Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn:

**„Zakup i wymiana kotłów miałowych c.o. na kocioł opalany pelletem o mocy 370 kW
w Zespole Placówek Oświatowych w Koniecznie”**

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zakup i dostawa kotła opalanego pelletem o mocy 370 kW.
Dane techniczne i wynikające z nich parametry, jakie powinien spełniać kocioł:
 1. *Kocioł o mocy nominalnej nie mniejszej niż 370 kW.*
 2. *Kocioł stalowy, trójciągowy, z wymiennikiem o konstrukcji płomieniówkowej w układzie poziomym, (z poziomym przepływem spalin), wyposażony w wodną podlogę i urządzenie do awaryjnego odprowadzenia nadmiaru ciepła.*
 3. *Kocioł musi spełniać wymagania dla klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) i Dyrektywy UE o Eco Design, i dodatkowo posiadać sprawność nie mniejsza niż 91 %, a emisję pyłów poniżej 19 mg/ m³. Parametry te muszą być potwierdzone stosownym świadectwem, wydanym przez Polski instytut badawczy – Polską jednostkę akredytowaną.*
 4. *Kocioł ma być wyposażony w dwa pelletowe palniki wrzutowe, modulowane w zakresie 30 % - 100 % mocy, do automatycznego spalania pelletu o średnicy 6 – 8 mm. (większa niezawodność)*
 5. *Palniki mają być wyposażone w element do samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Dla poprawienia efektywności spalania palnika przy niskich obciążeniach, palniki mają posiadać cylindryczną budowę komory spalania ze skośną podlogą, tzn. podlogą stanowiącą dwie płaszczyzny nachylone do siebie pod kątem 135 stopni, dzięki czemu paliwo usypuje się wzdłuż komory paleniskowej palnika stanowiąc zwarte złożo.*
 6. *Palniki mają być wyposażone w mechaniczny zgarniacz szlaki, kształtem odpowiadający kształtowi skośnej podłogi paleniska, dla skutecznego usuwania produktów spalania, występujących podczas spalania paliw o niższej jakości, a co za tym idzie, o wyższej zawartości popiołu. Praca zgarniacza szlaki musi być kontrolowana przez regulator kotłowy pozwalający na zmianę czasu pomiędzy cyklami jego pracy i wielkość posuwu w zakresie 0 – 10 cm w zależności od jakości spalanego paliwa.*
 7. *Kocioł ma być wyposażony w dwa niezależne sterowniki pozwalające na obsługę modulowanej pracy palników. (Większa niezawodność)*
 8. *Wymiary zewnętrzne kotłów (NIE WIĘKSZE NIŻ): wysokość korpusu: 218cm, szerokość korpusu: 148 cm, głębokość korpusu: 240 cm*

2. Demontaż istniejących dwóch kotłów miałowych KWM-S 250 kW.
3. Demontaż istniejącego czopucha.
4. Wniesienie i montaż kotła opalanego pelletem o mocy 370 kW oraz wszystkich oprzyrządowań m.in. kosz na pellet, palnik, sterownik itp.
5. Dostosowanie połączeń do istniejących w kotłowni instalacji (pompy, zawory), w celu zapewnienia prawidłowej pracy kotła.
6. Wykonanie i montaż czopucha.

W celu dokładnego oszacowania kosztów ww. zamówienia oraz dostosowania odpowiedniego doboru materiałów i urządzeń zalecana jest wizja lokalna.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie, Konieczno 80, 29-100 Włoszczowa, tel. 041 39 46 101, lub w siedzibie Samorządowego Centrum Oświaty we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14, pok. Nr 22

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

1. Marian Sobański – tel. 41 394 41 89

3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany / pożądaný termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2019 r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcom:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniająca określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2019 r. do godz. 12:00 w siedzibie Samorządowego Centrum Oświaty we Włoszczowie, ul. Partyzantów 14

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” – druk w załączeniu.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie wysłana pocztą do wszystkich oferentów

w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Załączniki:

1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór umowy.

Wicedyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych
w Koniecznie

mgr Regina Ślęzak

Konieczno, dnia 03 lipca 2019 r.