



OZNACZENIA:

1. Kurek główny kulowy DN15
2. Filtrowy gazowy
3. Reduktor ciśnienia gazowy
3. Zawór kulowy 2"
5. Gazomierz mechaniczny G40
6. Rejestrowy impulsowy
7. Manometr tarczowy 0-10 kPa kl. 1,6
8. Kurek manometryczny M20x1,5 PN100
9. Zawór kątowy DN80
10. Szafka o wymiarach 1400x1500x500mm
11. Zawór kulowy 3/8"

| | | | |
|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Obiekt: | | | |
| "Instalacja gazowa zewnętrzna do budynku szkoły Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 przy ul. Różanej 16 w m. Włoszczowa" | | | |
| Branża: GAZOWNICZA | | Stadium: PROJ. BUD. | Data: 02.2020 |
| Nazwa rysunku: | | Skala: 1:10 | Nr rys.: 3 |
| Punkt redukcji pomiarowy gazowy | | Specjalność: Instalacje gazowe | Nr uprawnień: Podpis |
| Projektował | mgr inż. Rafał Olewiński | | |