

1. Załącznik wentylacji - Bilans powietrza

nr pom	pomieszczenie	pow.	wys.	kubatura	wym/h -n	wyn/h -w	naw	wyw	uwagi
1.01	Komunikacja-łącznik	10,86	3,1	33,7	1,5	1,5		50	infiltracja
1.02	Komunikacja	10,82	2,5	27,1	2,2	1,5	60,0	30	wyw przez 1.07
1.03	szatnia - 30 os	16,3	2,5	40,8	4,2	4,2	170	170	WD2
1.04	łazienka	14,05	2,5	35,1	5,1	5,1	180	180	
1.05	szatnia-16 osób	9,19	2,5	23,0	4,4	4,4	100	100	WD2
1.06	łazienka	9,64	2,5	24,1	5,0	5,0	120	120	
1.07	pom. porządkowe	2,21	2,5	5,5	infiltr	5,4	infiltr	30	Nawiew z 1.02
1.08	pokój trenerów	5,73	2,5	14,3	4,2	0,0	60	0	wyw przez 1.09
1.09	łazienka	3,53	2,5	8,8	0,0	6,8	0	60	Nawiew z 1.08
1.10	sala taneczna -50os	138,04	4,05	559,1	5,4	5,4	3000	3000	50 m3/os
1.11	magazyn	17,2	4,45	76,5	2,1	2,1	160	160	