

Włoszczowa, 06.06.2019r.

FIP.0003.16.2019.WR

Pan Dariusz Gieroń
Radny Rady Miejskiej we Włoszczowie

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację z dnia 23.05.2019r. w sprawie usunięcia zastoisk wody na ul. Konopnickiej, informuję iż ubytki w nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego na wysokości miejsc postojowych przy sklepie Biedronka zostały usunięte w dniu 31.05.2019r. przy użyciu równiarki oraz dowiezonego kruszywa. Droga gminna ul. Konopnickiej na części nieutwardzonej została wyrównana i wyprofilowana przy użyciu równiarki w ramach istniejącej podbudowy. Jednocześnie informuję, iż powstawanie zastoisk wody oraz wymywanie podbudowy tłuczniowej z nawierzchni jezdni w tym terenie jest najprawdopodobniej spowodowane napływem wód opadowych i roztopowych z terenu prywatnego. W związku z powyższym tutejszy urząd wystąpi z wnioskiem do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Włoszczowie celem dokonania kontroli pod kątem prawidłowości odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych oraz połaci dachowych budynków zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Włodzimierz Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego

Otrzymuje:

- 1) Pan Dariusz Gieroń
Radny Rady Miejskiej
we Włoszczowie
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie
- 3) a/a