

Włoszczowa 07.12.2021r.

FIP.0003.10.2021.MM2

Pan

Piotr Turczyński
Radny
Rady Miejskiej we Włoszczowie

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 25.11.2021r. w sprawie naprawy jezdni w ul. Mickiewicza przy posesji nr 10 we Włoszczowie, w załączeniu przekazuję kserokopię odpowiedzi udzielonej przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. znak WZWiK.413.68.2021 z dnia 06.12.2021r.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) Przewodniczący Rady Miejskiej we Włoszczowie
- 3) a/a

Z up. ~~BURMISTRZA~~

mgr inż. Włodzisław Rak
Naczelnik Wydziału Funduszy Pomocowych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego



Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

tel/fax +48 41 39-43-680, e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

NIP 6090071419, REGON 260733356

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel/fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379

Włoszczowa dnia 06.12.2021

WZWiK.413.68.2021



Urząd Gminy Włoszczowa
ul. Partyzantów 14
29-100 Włoszczowa

dot.: naprawy jezdni w ul. Mickiewicza przy posesji nr 10

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (dalej Spółka) w odpowiedzi na pismo dotyczące wykonania naprawy jezdni w ul. Mickiewicza przy posesji nr 10 informuje, że w miesiącu lipcu 2021 r. Przewodniczący Rady Gminy Włoszczowa Pan Grzegorz Dudkiewicz zgłosił problem zapadającego się asfaltu w ww. ulicy. Spółka niezwłocznie dokonała czynności związanych z monitorowaniem kanału celem znalezienia przyczyny zapadania się asfaltu przy studziencie. Kamerowanie kanalizacji sanitarnej wykazało nieszczelność kanału. Ubytki i pęknięcia kanału, posadowienie kanału na głębokości ok. 3,0 m oraz zwarta zabudowa uniemożliwiają prowadzenie naprawy metodą wykopową. Ustalono, że należy wykonać renowację kanału metodą zastosowania kołnierza rozprężającego (tzw. packera). Opisana metoda wymaga odpowiednich warunków atmosferycznych, które w obecnej chwili są niekorzystne. Należy podkreślić, że w miesiącu lipcu część kanału została wyremontowana ww. metodą tzw. packera.

Prace naprawcze nawierzchni asfaltowej jezdni zostaną wykonane do dnia 10.12.2021 r.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Piotr Turezyński

PRZEDSIĘZARZĄDU

Paweł Strączyński