

**Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ**

**dot. zadania pn.: Wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Włoszczowa oraz dowieszenie brakujących lamp na terenie gminy Włoszczowa.**

W związku z otrzymanymi w dniu 02.03.2009 r. zapytaniem w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro Zamawiający udziela wyjaśnień na postawione pytanie, które brzmi:

*1 . Specyfikacja techniczna opisuje typ oprawy OPALO 1 produkcji firmy Schreder w związku, że Zamawiający winien dopuścić możliwość złożenia ofert równoważnych proszę o odpowiedź czy dopuszczone zostaną do realizacji w/w zadania oprawy charakteryzujące się następującymi parametrami:*

*a/ korpus wykonany z blachy aluminiowej*

*b/ klosz wykonany z PMMA IK 04 podwieszony do korpusu po otwarciu komory lampowej a otwarcie następuje od strony wysięgnika,*

*c/ układ zapłonowy oprawy wyposażony w statecznik KVG*

*d/ szczelność oprawy IP 64*

*e/ odbłyśnik wykonany z tworzywa sztucznego z napyłoną warstwą aluminium*

*f/ oprawy posiadające możliwość zainstalowania układu redukcji mocy wewnątrz korpusu.*

Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie, wyjaśnia się, co następuje:

Wymagane minimalne parametry techniczne dla opraw i źródeł światła określa rozdz. III pkt. 3 SIWZ. Zamawiający dopuszcza do stosowania oprawy oświetleniowe oraz źródła światła różnych producentów jeżeli spełniają minimalne wymagania określone w rozdz. III pkt. 3 SIWZ.

Odpowiadając szczegółowo na postawione w poszczególnych podpunktach pytania odpowiadam:

Ad. 1a

NIE.

Ad.1b

TAK

Ad.1c

TAK

Ad. 1d

NIE

Ad.1e

NIE

Ad.1f

TAK