

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

dot. zadania pn.: Wykonanie wymiany oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Włoszczowa oraz dowieszenie brakujących lamp na terenie gminy Włoszczowa.

W związku z otrzymanymi w dniu 05.03.2009 r. zapytaniem w sprawie zamieszczonego w dniu 2009.03.03 wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro i powstałe w związku z tym niejasności, Zamawiający udziela wyjaśnień na postawione pytanie, które brzmi:

- 1 . Czy dopuszczając do stosowania oprawy z układami zapłonowymi wyposażonymi w dławiki KVG(wysokostratne) Zamawiający nie miał na myśli dławików EvG (elektronicznych) lub VVG (niskostratnych)?*
- 2. Czy Zamawiający z uwagi na dopuszczenie opraw z kloszami wykonanymi z PMMA o IK 04 zmieni warunki gwarancji na zainstalowany sprzęt z uwagi na znaczące obniżenie parametrów technicznych (odporność na udary mechaniczne jak i wpływ czynników atmosferycznych) dla układów optycznych opraw oświetleniowych. Wymagalny maksymalny okres gwarancjiu 12 miesięcy.*
- 3. Co Zamawiający rozumie przez otwarcie komory lampowej od strony wysięgnika, czy od strony wysięgnika znajdować się powinien zatrzask klosza czy zawias?*

Udzielając odpowiedzi na zadane pytanie, wyjaśnia się, co następuje:

Wymagane minimalne parametry techniczne dla opraw i źródeł światła określone zostały w rozdz. III pkt. 3 SIWZ. Zamawiający dopuszcza do stosowania oprawy oświetleniowe oraz źródła światła różnych producentów jeżeli spełniają minimalne wymagania określone w rozdz. III pkt. 3 SIWZ.

W związku z tym, że wcześniejsza odpowiedź Zamawiającego, na zadane wcześniej zapytania wprowadziła niejasności Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. 1

Zamawiający dopuszcza do zastosowania w zamówieniu oprawy wyposażone w dławiki EVG.

Ad.2

W związku z tym, że Zamawiający pozostaje jako obowiązującym 48 miesięcznym okresie gwarancji, wycofuje się z dopuszczenia do stosowania opraw z kloszami wykonanymi z PMMA o IK 04. Obowiązuje klosz wykonany z poliwęglanu jak określono w SIWZ

Ad.3.

Od strony wysięgnika powinien znajdować się zawias.