

PUŚ.I.0341-1-9/09

Wszyscy oferenci, którzy pobrali SIWZ

dot. zadania pn.: „Budowa krytego basenu we Włoszczowie” odpowiedź na zapytania_5

W uzupełnieniu odpowiedzi do wcześniejszych zapytań poniżej wyjaśniam co następuje:

Do Zapytania nr 1i3(pyt.6) oraz zapytanie nr 6 (pyt.15).

Należy zastosować schody kręcone ze stali ocynkowanej prefabrykowane systemowe(wg. oferty firm specjalistycznych zajmujących się technologią basenową).

Do zapytania nr 7

Ad.1

Szczegółowy przedmiar z rozbiem na pomieszczenia podaje ilości ścian w m² .

– poz. 25.6 – 2,936m² , poz. 26.7 – 2,936m² , poz. 37.5 – 4064,994m² .

Są to powierzchnie płytek które mają być wycenione w kosztorysie ofertowym.

Ad.2

Doliczyć powierzchnie pomieszczeń 2.02 i 2.01 (93,90m² +9,46m²)

Ad.3

Pylon należy wyliczyć jako kalkulację własną z obmiarem 1 kpl. Zgodnie z rys. A.PZT.03

Ad. 4

Należy doliczyć sufity nad wejściem głównym zgodnie z projektem wykonawczym.

Do Zapytania nr 10

Treść zapytania - w piśmie z dnia 21.05.2009r. (powtórzona poniżej)

„W zamieszczonych przez Zamawiającego w dniu 19.05.2009 wyjaśnieniach wątpliwości dotyczących niecek stalowych, Inwestor wskazuje na konieczność wyceny kompletnych niecek prefabrykowanych ze stali nierdzewnej (basen pływacki o wymiarach 25x12,5m, oraz basen rekreacyjno-szkoleniowy o wymiarach 12x7m), co jest niezgodne z zamieszczoną dokumentacją wykonawczą, według której dwa baseny mają być wykonane z paneli ze stali ocynkowanej ogniowo, z dnem żelbetowym, wyłożone folią PCV. W związku z tak istotną zmianą technologii i konstrukcji wykonania niecek stalowych, oraz ryczałtowym charakterem zapłaty, Wykonawca wnosi o zamieszczenie aktualnego projektu wykonawczego uwzględniającego zmiany wynikające z zastosowania niecek prefabrykowanych ze stali nierdzewnej. Brak w/w projektu uniemożliwia poprawną wycenę.”

Odpowiedź Zamawiającego na powyższe pytanie.

Wykonawca winien w ofercie uwzględnić koszt przeprojektowania konstrukcji i technologii niecek prefabrykowanych z paneli ze stali ocynkowanej na niecki ze stali nierdzewnej. Zmiana niecek basenowych na niecki ze stali nierdzewnej, zgodnie z oświadczeniem projektanta, jest zmianą nieistotną