



UWAGA:

1. Projektowane studzienki wpustów ulicznych z kręgów żelbet. o średnicy Ø500 mm z osadnikiem wysokości 50 cm,
2. Wpust uliczny z kratką żeliwną typu ciężkiego,
3. Skrzyżowanie kanału deszczowego z kablami energetycznymi, telekomunikacyjnymi, telefonicznymi zabezpieczyć montując na kablach osłonowe rury dwudzielne długości L = 2,0 m każda.

Zakład Projektowo-Usługowy "POL-WOD" Jerzy Polit
Biuro: 25-516 Kielce, aleja IX Wieków Kielc 16/4

ZADANIE:	**Odwodnienie osiedla Brożka we Włoszczowie**
OBIEKT:	**Odwodnienie osiedla Brożka we Włoszczowie - Budowa kanalizacji deszczowej na os. Brożka we Włoszczowie**

Autorzy	Imię i nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data	STADIUM:	SKALA
Projektował:	Edward Biały	234/KL/74		05.2016 r.	**Projekt Wykonawczy**	1:100 1:500 1:250
Opracował:	Jerzy Polit			05.2016 r.		
Opracował:	mgr inż. Piotr Strąk			05.2016 r.	BRANŻA:	
Opracował:	Wiesław Kisiel	SWK/0017/ZOOS/03.		05.2016 r.	Sanitarna	
Sprawdził:						NR RYS.
NAZWA RYSUNKU:	**PROFIL PODŁUŻNY - KAN. "J" + PRZYŁ. KAN. "J"**					**2.12**